


注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

接続フランジ規格	
JIS 10K	
JIS 16K/20K	
ASME Class 125/150	
API Class 150	
JPI Class 150	

(3)



* アクチュエータ取付方向

本図は、A方向で示しております。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガasketを御使用の場合は、市販のASME Class 150用、又は300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

g35	ウォームギヤ アクチュエータ	FC 200		1組	
25	ボンネット	FC 250		1	
24	断熱シート	(ノシアスベスト)		1	
5	シートリング	RPTFE		1	カーボン入
*	3	弁 棒	SUS329J4L	1	
			SUS316L		
			SUS329J1		
			SUS420J2		
*	2	弁 体	SCS 16A	1	硬質クロムメッキ
			SCS 13A		硬質クロムメッキ
*	1	本 体	SCS 14A	1	タフトライド処理
			SCPH 2		
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量	備 考

型 式 304A-2U ^{*(3)} 12インチ 300mm

巴式バタフライバルブ API・JPI対応
トムディスコ

巴バルブ株式会社		照 査	門 永
		検 図	片 山
		設 計	杉 本
		日 付	'00.9.4
図面番号	A3-43140	改 訂 番 号	
		A	